



Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle – gbd Lab GmbH

## Rapporto di prova / Prüfbericht

**Rilevamento della resistenza rispetto a:**

Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen

**Carico statico in conformità alla norma EN 1628**

Statische Belastung nach EN 1628

**Carico dinamico in conformità alla norma EN 1629**

Dynamische Belastung nach EN 1629

**Tentativi di effrazione manuale in conformità alla norma EN 1630**

Manuelle Einbruchversuche nach EN 1630

<b>Committente</b> Auftraggeber	Nurith S.p.A. CAP 74013	<b>Indirizzo</b> Adresse	Contrada S.Maria D'Attoli Ginosa (TA) - Italy
------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	--

<b>Denominazione</b> Bezeichnung	Finestra 2 ante 2- flg. Fenster	<b>Identificativo</b> Identifikation	Nurith Security
<b>Materiale telaio</b> Rahmenmaterial	Kunststoff PVC Plastic PVC	<b>Dimensioni</b> Abmessungen	Larghezza / Breite 1190 mm Altezza / Höhe 1390 mm

<b>Norma di prodotto</b> Produktnorm	Finestre e porte Fenster und Türen	EN 14351-1	
<b>Classificazione</b> <b>Oggetto di prova</b> Einstufung Prüfelement	Carico statico Statische Belastung	EN 1627	<b>RC 2</b>
	Carico dinamico Dynamische Belastung	EN 1627	<b>RC 2</b>
	Tentativo di effrazione manuale Manueller Einbruchversuch	EN 1627	<b>RC 2</b>

**gbd LAB**  
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle  
gbd Lab GmbH www.gbd.at  
Steinebach 13a A-6850 Dornbirn

La presente copertina può essere utilizzata come sintesi. Tutti i diritti sul presente documento e le informazioni in esso contenute sono riservati. È espressamente vietato utilizzare il presente documento in modo indebito o divulgarlo a terzi, senza previa autorizzazione. Dieses Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Wir behalten alle Rechte in diesem Dokument und in den Informationen vor die darin enthalten sind. Missbrauch oder Weitergabe an dritte Parteien ist ohne ausdrückliche Berechtigung verboten.