

Risultati della prova.Test results.

I risultati della prova, eseguita presso laboratorio esterno qualificato da Istituto Giordano (non accreditato da ACCREDIA a meno di quanto segnalato con #), sono riportati nelle tabelle seguenti.

The results of the test, carried out at an external laboratory qualified by Istituto Giordano (not accredited by ACCREDIA unless indicated by #), are given in the following tables.

Parametri analizzati <i>Testing parameters</i>	Risultati** <i>Results**</i>		Classe di emissione*** <i>Emission class***</i>			
	3 d [µg/m³]	28 d [µg/m³]	C [µg/m³]	B [µg/m³]	A [µg/m³]	A+ [µg/m³]
Formaldeide <i>Formaldehyde</i>	n.d.	< 2	> 120	< 120	< 60	< 10
Acetaldeide <i>Acetaldehyde</i>	n.d.	14	> 400	< 400	< 300	< 200
Toluene <i>Toluene</i>	n.d.	2	> 600	< 600	< 450	< 300
Tetracloroetilene <i>Tetrachloroethylene</i>	n.d.	< 2	> 500	< 500	< 350	< 250
Xileni isomeri <i>Xylene isomers</i>	n.d.	< 2	> 400	< 400	< 300	< 200
1,2,4 Trimetilbenzene <i>1,2,4 Trimethylbenzene</i>	n.d.	< 2	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
1,4 Diclorobenzene <i>Dichlorobenzene</i>	n.d.	< 2	> 120	< 120	< 90	< 60
Etilbenzene <i>Ethylbenzene</i>	n.d.	< 2	> 1500	< 1500	< 1000	< 750
2 Butossietanolo <i>2-Butoxyethanol</i>	n.d.	< 2	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
Stirene <i>Styrene</i>	n.d.	< 2	> 500	< 500	< 350	< 250
TVOC*	n.d.	4	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000

(*) (C6-C16) quantificati come toluene (norma ISO 16000-6).

(*) (C6-C16) expressed in toluene equivalent (standard ISO 16000-6).

(**) n.d. = non determinato.

(**) n.d. = not determined.

(***) Classificazione secondo il Decreto Francese n. 321/2011, basata sull'emissione dopo 28 d.

(***) Classification according to the French Decree No. 321/2011, based on emission after 28 d.



LAB N° 0021

Parametri analizzati <i>Testing parameters</i>	Risultati 28 d <i>Results 28 d</i> [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Requisito* <i>Requirement*</i> [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
Benzene# <i>Benzene</i>	< 1	< 1
Tricloroetilene <i>Trichloroethylene</i>	< 1	< 1

(*) Requisito di cui al Decreto Ministeriale del 24/12/2015 e successive modifiche e integrazioni.

(*) *Requirements according to Ministerial Decree dated 24/12/2015 and subsequent amendment.*

(#) Prova effettuata presso Lab accreditato n. 0181

(#) *Test carried out at accredited laboratory No. 0181.*



Il Responsabile
Tecnico di Prova
Test Technician

(Per. Ind. Armando Ciccione)

Il Responsabile
del Laboratorio di Chimica
Head of Chemistry Laboratory

(Dott. Oscar Filippini)

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer
(Dott. Nazario Giordano)